

## Odpowiedzi na pytania 1

1. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych w postaci płyty MFP zamiast płyty Cetrus.
2. Konstrukcja nośna kontenerów (stalowa), zabezpieczona lakierem pęczniącym ppoż do R30.
3. Nie dopuszcza się zmiany grubości płyty warstwowej ze względu na zgodność z projektem budowlanym: odległości od istniejących budynków, powierzchnie zabudowy i wysokość kontenerów. Jak również szerokość dróg ewakuacyjnych wewnętrznych.
4. W projekcie nie występują sufity podwieszane.
5. Zielone kreski na rysunku IE02 oznaczają wewnątrz lampy meblowe do oświetlania roślin na regałach.
6. Wymiar chodnika wg. rysunku zagospodarowania nr. Z1
7. Stolarka zewnętrzna PCV
8. Drzwi wewnętrzne pływcinowe
9. Długość podłączenia wod-kan do sieci wewnętrznych wg. rysunku zagospodarowania nr. Z1
10. Długość podłączenia elektrycznego do sieci wewnętrznej wg. rysunku zagospodarowania nr. Z1